

“APSTIPRINU”
SIA “LatRosTrans”
Enerģētisko un informācijas
sistēmu direktors

V. Jacenko

2021. gada 28 maijs

Tehniskais uzdevums

Elektromērījumu veikšana SIA „LatRosTrans” objektos

I. Informācija par iepirkumu:

1. Pasūtītājs: SIA „LatRosTrans”: LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474, reģ. Nr.LV40003190740.

2. Darbu saraksts:

- Zemēšanas ierīču pretestības mērīšana;
- Izolācijas pretestības mērīšana;
- “Fāze-Nulle” cilpas parametru mērījumi;
- Nepārtrauktas ķēdes esamības mērījumi starp zemēšanas ierīcēm un sazemējamiem elementiem;
- Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru

3. Darbu veikšanas laiks:

- 8⁰⁰ – 16³⁰ darba dienās.

4. Darbu izpildes termiņi: jūlijs – augusts (saskaņā ar darbu veikšanas grafiku), ja līgums ir parakstīts līdz 1. jūlijam.

5. Objektu nosaukumi:

Elektromērījumus nepieciešams veikt uzņēmuma objektos:

- LRDS “Ilūkste” Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474;
- NPS “Skrudaliena”. Vecsalienas pag. Daugavpils novads, LV-5476;
- NPS „Džūkste”, Džūkstes pag., Tukuma novads, LV-3147.

6. Darbu veikšanas mērķis: elektroiekārtu tehniskā ekspluatācija, saskaņā ar spēkā esošajiem tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un Ministru kabineta ugunsdrošības noteikumiem Nr.238.

7. Darbu apjoms:

- saskaņā ar Pielikumu Nr.1.

8. Kvalifikācijas prasības:

- Darbu veic apmācīti un sertificēti speciālisti.

II. Pasūtītāja prasības:

-

1. KomerCPiedāvājuma saturs:

- **Finanšu piedāvājuma forma:** Excel formātā, saskaņā ar **Pielikumu Nr.1**.
- (Darbu laikā izmantotiem palīgmateriāliem, nepieciešamajam aprīkojumam un transporta izmaksām jābūt iekļautām tāmē).
- Darbu veikšanas grafiks – **Pielikums 2**. Darbu veikšanas termiņš – 2021.gada jūlijs-augusts.
- Pievienot komersanta reģistrācijas apliecību, akreditācijas apliecības, sertifikātu, licenču, citu dokumentu kopijas līguma noslēgšanai un specialistu sarakstu;
- Apmaksas noteikumi.
- Piedāvājuma derīguma termiņš.

2. KomerCPiedāvājumu iesniegt līdz 2021. gada 14. jūnijam (16³⁰)

3. Prasības pret iepirkuma priekšmetu: Elektromērījumus jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, Ministru kabineta ugunsdrošības noteikumiem Nr.238.

Pielikumā:

- 1. finanšu piedāvājuma forma (tāmes paraugs) – Pielikums Nr.1 (Excel formātā);