

V. Jacenko
2021. gada 30. maijā

**Nepārtrauktās barošanas avotu (UPS) Socomec tehniskā apkope.
Tehniskais uzdevums.**

1. Pasūtītājs: SIA „LatRosTrans”, LRDS „Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Latvija, LV-5474
2. Darbu veikšanas vietas: Norādīti iekārtu sarakstā (Pielikums Nr.2).
3. Darbu veids:
 - 3.1 UPS tīrīšana;
 - 3.2 UPS tehniskā stāvokļa novērtējums no ārpuses un iekšpusēs;
 - 3.3 ieejošo elektrisko ķēžu pārbaude;
 - 3.4 izejošo elektrisko ķēžu pārbaude;
 - 3.5 akumulatorbateriju stāvokļa vizuālais novērtējums;
 - 3.6 akumulatorbateriju sprieguma mērījumi;
 - 3.7 akumulatorbateriju iekšējās pretestības mērīšana;
 - 3.8 UPS vadības sistēmas bloku darbības testēšana un akumulatoru bateriju atlikušā resursa noteikšana, izmantojot specializētu servisa programmatūru;
 - 3.8.1 lādētājierīces parametru (sprieguma) mērījumi;
 - 3.8.2 invertora parametru (sprieguma) mērījumi;
 - 3.8.3 izejošās strāvas mērījumi;
 - 3.8.4 kalibrējuma pārbaude;
 - 3.9 komunikāciju stāvokļa pārbaude;
 - 3.10 bojāto ventilatoru maiņa;
 - 3.11 testēšanas procesā atklāto trūkumu novēršana (šie darbi veicami bez papildus apmaksas, remontam nepieciešamās rezerves daļas tiek iepirkas par pasūtītāja līdzekļiem pēc to cenas saskaņošanas);
 - 3.12 pa katru ierīci sīkas tehniskas atskaites noformējums.
4. Objektu darba režīms: Diennakts.
5. Darbu mērķis: Iekārtu darbspējīgā stāvokļa uzturēšana.
6. Sākotnējie dati: Iekārtu saraksts (Pielikums Nr.2)
7. Vispārīgie norādījumi:
 - 7.1 Darbus izpildīt vienas plāna vizītes laikā (saskaņā ar grafiku), kurā ir iekļauti transporta un komandējuma izdevumi;
 - 7.2 Paredzēt darbu veikšanu bez tehnoloģiskā procesa pārtraukšanas;
 - 7.3 Paredzēt papildus vizītes atsevišķu ierīču bojājumu novēršanai par atsevišķu samaksu pa tām. Reaģēšanas laiks bojājumu novēršanai ne ilgāks par 24 stundām (tajā skaitā brīvdienās un svētku dienās);
 - 7.4 Remonti nepieciešamās rezerves daļas piegādā izpildītājs, SIA "LatRosTrans" veic apmaksu 30 kalendāro dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas;
 - 7.5 Gadījumā, ja nepieciešama bojāto akumulatorbateriju nomaiņa, izpildītājs tās nomaina un veic NBB regulēšanu (šie darbi veicami bez papildus apmaksas). Akumulatorbateriju iegāde tiek veikta par SIA "LatRosTrans" līdzekļiem.
8. Īpašie nosacījumi:
 - 8.1 Pielikums Nr.3 - tāmes paraugs.
 - 8.2 Cenas piedāvāt līguma noslēgšanai uz 1 gadu.
 - 8.3 Piedāvājumam pievienot atbilstošu sertifikāta kopiju par tiesībām veikt atbilstošus darbus.
 - 8.4 Piedāvājumam pievienot apliecinājumu (kopiju) par licencētu programmatūru UPS Socomec tehniskai apkopei.
 - 8.4 Cenu piedāvājumā iekļaut lokālas tāmes un koptāmi, darbu izpildes termiņš, norēķina kārtību, cenu piedāvājuma derīguma termiņš (vēlams ne mazāk kā 90 dienu).